

ZERTIFIKAT

Der Firma

**SIEMENS Building Technologies
HVAC Products GmbH**

Berliner Ring 23
76437 Rastatt

wird für das Produkt

Feuerungsautomaten, Steuergeräte und Flammenwächter

vom Typ

LMV51..., LMV52...

die Konformität mit

DIN EN 230:2005-10

bestätigt und das Nutzungsrecht für das Zeichen



in Verbindung mit der unten genannten Registernummer erteilt.

Registernummer: 5F193/05

Dieses Zertifikat ist gültig bis 2010-10-31.

Weitere Angaben siehe Anhang

DIN CERTCO Gesellschaft für
Konformitätsbewertung mbH
Alboinstraße 56, 12103 Berlin



2007-01-26

Dipl.-Ing. Dipl.-Wi.-Ing. Sören Scholz
- Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle -



Anhang

zum Zertifikat mit der Registernummer 5F193/05 vom 2007-01-26

Technische Angaben

Betriebsweise: Dauerbetrieb oder intermittierender Betrieb

Typbeschreibung

Elektronisches Brennerkontrollsystem für Verbrennungsanlagen (Öl/Gas) mit Luft-/Treibstoffverhältniskontrolle, Leistungsregler (optional) und integrierter Temperaturwächterfunktion.

- Anzeige- und Bedieneinheit AZL51...
- Flammenfühler QRA/AGQ1..., ORI oder QRB...
- 1 bis 6 Stellantriebe SQM4...
- O2 -Modul PLL52.. (nur für LMV52...)

Prüflaboratorium / Überwachungsstelle

TÜV Immissionsschutz und
Energiesysteme GmbH
Testzentrum Energietechnik
Am Grauen Stein
51105 Köln

Prüfbericht(e)

OA 5/00 von 2000-10-20; OA 5/02 von 2002-07-26
OA 2/2003 E1 von 2003-04-22; OA 2/2003 E2 von 2003-05-21
GA 09 2006 Z5 von 2006-12-18