

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085BL0373

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-Richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Siemens Building Technologies HVAC Products GmbH Berliner Ring 23, D-76437 Rastatt
Vertreiber <i>distributor</i>	Siemens Building Technologies HVAC Products GmbH Berliner Ring 23, D-76437 Rastatt
Produktart <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Feuerungsautomat (4130)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Feuerungsautomat für Gebläsebrenner inklusive Dichtheitskontrolle und integrierter Brennstoff-/Luft-Verbundsteuerung, wahlweise mit Leistungsregelung, Frequenzumrichter-Modul, Sauerstoffregelung
Modell <i>model</i>	LMV 51...; LMV 52...
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: GA 09 2006 Z5 vom 18.12.2006 (TRG) Baumusterprüfung: GA 09 2006 B6 vom 18.12.2006 (TRG) Ergänzungsprüfung: GA 09 2006 Z5-a vom 28.01.2008 (TRG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN EN 298 (01.01.2004) DIN EN 1643 (01.02.2001) DIN EN 12067-2 (01.06.2004) DIN EN 13611 (Entwurf 01.01.2006) DIN EN 14597 (01.12.2005)
Aktenzeichen <i>file number</i>	06-0678-GER

13.02.2008 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW CERT GmbH - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances

ZLS

ZLS-ZE-527/07

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvgw-cert.com

Elektrische Daten:
electrical data 230 V AC, 50-60 Hz, P = 30 VA, IP00
 120 V AC, 50-60 Hz, P = 30 VA, IP00

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
LMV 51...; LMV 52...	Identifikationscode: F/T/C/L/B/B Sicherheitszeit: 3...10 s Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C	
LMV 51...; LMV 52...	Identifikationscode: F/M/C/L/B/B Sicherheitszeit: 3...10 s Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
LMV 51...	1 bis 4 Stellantriebe SQM...
LMV 52...	1 bis 6 Stellantriebe SQM..., mit Sauerstoffregelung

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Zugelassen für: Dauerbetrieb (mit Flammenfühler QRI..., WRA/AGQ1 oder ION) und intermittierenden Betrieb (mit Flammenfühler QRB)

Geeignet für: Gasbrenner mit Gebläse

Zul. Nennwärmebelastung: beliebig